



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach

72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18

Telefon: /091/ 38 42 720

/091/ 38 48 407

Fax: /091/ 38 42 815

NIP: 669-22-14-133

REGON: 330961132

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl

Gryfice, dnia 30 kwietnia 2015r.

ZZDW.6/391/33-3/4/2015

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na: „**Przebudowę drogi nr 109 m. Trzebiatów ul. Kościuszki (II etap)**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1 Dotyczy SST D-04.04.02

Prosimy o zmianę zapisów SST D-04.04.02 odnośnie materiałów i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem w pkt 1.5.12 SST D-00.00.00 gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Pytanie 2 Dotyczy SST D-05.03.05b

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b (tabl. 12) w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchylek od uziarnienia betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą (AC 16W 35/50) oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno – asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (PN-EN 13108-21) i być dostosowane do zapisów normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-05.03.05b biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, w których nie stwierdzono niezgodności z uwarunkowaniami prawnymi. W ocenie Zamawiającego zapis dotyczący uziarnienia nie ogranicza możliwości wystawienia deklaracji właściwości użytkowych na daną mieszankę.

Pytanie 3 Dotyczy SST D-05.03.13a

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13a (tabl. 12) w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchyłek od uziarnienia mieszanek mastyksu wysokogrynowego na warstwę ścieralną (SMA 8) oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno – asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (zapis PN-EN 13108-21) i być dostosowane do zapisów normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-05.03.13a biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, w których nie stwierdzono niezgodności z uwarunkowaniami prawnymi. W ocenie Zamawiającego zapis dotyczący uziarnienia nie ogranicza możliwości wystawienia deklaracji właściwości użytkowych na daną mieszankę.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia przy sporządzaniu ofert.