



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/44-1/8-3/3/2015

Koszalin, dnia 2015-04-30

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi nr 175 odcinek Poźrzadło – Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa wraz z infrastrukturą”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: SST D-04.04.00

Prosimy o zmiany zapisów SST D-04.04.00 odnośnie materiałów i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie oraz powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem w pkt 1.5.13 SST D-00.00.00 gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: SST D-04.04.02

Prosimy o zmiany zapisów SST D-04.04.02 odnośnie materiałów i wymagań w stosunku do warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz powołanie się na aktualne normy (PN-EN 13285, PN-EN 13242 i normy związane) i dokumenty techniczne (WT-4:2010). Zgodnie z zapisami prawa budowlanego każdy wyrób budowlany musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU), klasyfikującą wyrób w oparciu o obowiązujące normy prawne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem w pkt 1.5.13 SST D-00.00.00 gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: SST D-04.07.01a

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01a w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę podbudowy (AC 22 P 35/50) i dopuszczenie destruktu

asfaltowego. Jest to zgodne z zapisami dokumentu technicznego „WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 2010” oraz obowiązującej normy PN-EN 13108-1. Destrukt asfaltowy jest dopuszczony do stosowania do betonów asfaltowych na warstwę podbudowy do wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-6.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SST D-04.07.01a w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę podbudowy i nie dopuszcza doziarniania mieszanki destruktem asfaltowym.

Pytanie nr 4:

Dotyczy SST D-04.07.01a (tabl. 12)

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-04.07.01a (tabl. 12) w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchyłek od uziarnienia betonu asfaltowego na warstwę podbudowy (AC 22 P 35/50) oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno-asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (zapis PN-EN 13108-21) i być dostosowane do zapisów normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-04.07.01a biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, w których nie stwierdzono niezgodności z uwarunkowaniami prawnymi. W ocenie Zamawiającego zapis dotyczący uziarnienia nie ogranicza możliwości wystawienia deklaracji właściwości użytkowych na daną mieszankę.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: SST D-05.03.05b

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą (AC 16 W 35/50) i dopuszczenie destruktu asfaltowego. Jest to zgodne z zapisami dokumentu technicznego „WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania 2010” oraz obowiązującej normy PN-EN 13108-1. Destrukt asfaltowy jest dopuszczony do stosowania do betonów asfaltowych na warstwę podbudowy do wszystkich kategorii obciążenia ruchem KR1-6.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą i nie dopuszcza doziarniania mieszanki destruktem asfaltowym.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: SST D-05.03.05b (tabl. 12)

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05b (tabl. 12) w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchyłek od uziarnienia betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą (AC 16 W 35/50) oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno-asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (zapis PN-EN 13108-21) i być dostosowane do zapisów normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-05.03.05b biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, w których nie stwierdzono niezgodności z uwarunkowaniami prawnymi. W ocenie Zamawiającego zapis dotyczący uziarnienia nie ogranicza możliwości wystawienia deklaracji właściwości użytkowych na daną mieszankę.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: SST D-05.03.05a (tabl. 12)

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.05a (tabl. 12) w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchyłek od uziarnienia betonu asfaltowego na warstwę ścieralną (AC 8 S 50/70) oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno-asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (zapis PN-EN 13108-21) i być dostosowane do zapisów normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-05.03.05a biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, w których nie stwierdzono niezgodności z uwarunkowaniami prawnymi. W ocenie Zamawiającego zapis dotyczący uziarnienia nie ogranicza możliwości wystawienia deklaracji właściwości użytkowych na daną mieszankę.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: SST D-05.03.13a (tabl. 12)

Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST D-05.03.13a (tabl. 12) w zakresie wymagań w stosunku do dopuszczalnych odchyłek od uziarnienia mieszanki mastyksu wysokogrysowego na warstwę ścieralną (SMA 8) oraz ilości lepiszcza i ich dostosowanie do wymagań normy PN-EN 13108-21 (Zakładowa kontrola Produkcji). Producent mieszanki potwierdza jakość wyrobu budowlanego (mieszanki mineralno-asfaltowej) zgodnie z zapisami ww. normy i przedstawia Deklarację Właściwości Użytkowych. Wymagania powinny różnicować odchyłki dla jednej próbki i średniej z wielu prób (zapis PN-EN 13108-21) i być dostosowane do zapisów normy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SST D-05.03.13a biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie, w których nie stwierdzono niezgodności z uwarunkowaniami prawnymi. W ocenie Zamawiającego zapis dotyczący uziarnienia nie ogranicza możliwości wystawienia deklaracji właściwości użytkowych na daną mieszankę.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: grubości warstwy ścieralnej SMA

Prosimy o ujednolicenie zapisów w zakresie grubości warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksu wysokogrysowego SMA 8. W SST D-05.03.13a jest zapis, że warstwa ta ma mieć grubość 3 cm, natomiast na przekrojach normalnych i konstrukcyjnych oraz w opisie technicznym jest mowa o 4 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem SIWZ – Rozdział III pkt 2.3 w przypadku rozbieżności z załączonym projektem budowlanym do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązują ilości podane w Wycenionym przedmiarze robót i SST, czyli w tym przypadku warstwa ścieralna z SMA 8 to warstwa o grub. 3 cm.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania
[Podpis]
mgr inż. Waldemar Wejnerowski