



# Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31  
Sekretariat: /094/ 342 56 93  
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133  
REGON: 330961132  
<http://www.zzdw.koszalin.pl>  
e-mail: [zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl)

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/7-3/8-4/2016

Koszalin, dnia 2016-02-23

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa mostu k/m Żelimucha w ciągu drogi wojewódzkiej nr 166 w km 0+217”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

### Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych w tym m.in. SIWZ, Oferta, Umowa, Kosztorysy ofertowe, Dokumentacja projektowa. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku znalezienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

### Odpowiedź:

Podstawą wykonania zamówienia będzie zawarta umowa, której integralnymi częściami są m.in. SIWZ, Oferta Wykonawcy, SST, Dokumentacja projektowa. Postanowienia umowy mają nadrzędny charakter i na ich podstawie będą rozstrzygane ewentualne spory. W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej z zastanym stanem, w § 6 umowy określono tryb realizowania przedmiotu umowy, w szczególności poprzez możliwości wykonania robót dodatkowych w oparciu o sporządzony w trybie § 6 ust. 2 umowy Protokół Konieczności.

### Pytanie 2

Czy wynagrodzenie określone w § 3 umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629 kc, czy też wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc?

### Odpowiedź:

Wynagrodzenie określone w § 3 projektu umowy ma charakter kosztorysowy. Ostateczna wartość wynagrodzenia będzie obliczona w oparciu o § 4 ust. 3 projektu umowy tj. ilości rzeczywiste wykonanych i odebranych robót na podstawie obmiarów zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiającego) pomnożone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robót, które to ceny mają charakter ryczałtowy.

### Pytanie 3

Dotyczy Projektu umowy. Wnosimy o zmianę ostatniego zdania § 4 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Łączna wartość wystawionych faktur częściowych nie może przekraczać 90 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3.” Fakturowanie częściowe do 70 % wartości wynagrodzenia jest nadmiernym obciążeniem dla Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść § 4 ust. 4 projektu umowy. Sytuacja finansowa Wykonawcy powinna umożliwiać wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 4**

**Dotyczy Projektu umowy. Wnosimy o zmianę w § 5 ust. 10 wartości „40.000 złotych” na wartość „50.000 złotych”. Zmiana wynika z treści art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść § 5 ust. 10 projektu umowy. Możliwość zastosowania mniejszej kwoty niż 50 000,00 zł wynika wprost z art. 143b ust. 8 zdanie 3 - ustawy Pzp.

**Pytanie 5**

**Dotyczy Projektu umowy. Wnosimy o dodanie do § 14 wzoru umowy w brzmieniu „Maksymalna łączna wysokość kar umownych określonych niniejszą Umową nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy”.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść § 14 projektu umowy.

**Pytanie 6**

**Dotyczy Projektu umowy. Wnosimy o dodanie do § 17 wzoru umowy pkt 14) o następującym brzmieniu: „zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy, lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne”. Projekty ustaw/zapowiedzi Rady Ministrów RP, wskazują na możliwość zmiany w trakcie realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego także zmiany w zakresie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i za godzinę pracy oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje treść § 17 ust. 1 projektu umowy. Wskazane w pytaniu okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy są obligatoryjne w przypadku umów zawartych na okres powyżej 12 miesięcy (art. 142 ust. 5 – ustawy Pzp) i w związku z tym, nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. Niemniej jednak, Zamawiający zastrzegł w 17 ust. 1 pkt. 7 projektu umowy, zmiany jej treści w sytuacji, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego, co może dotyczyć zmiany dzisiejszej stawki podatku VAT.

**Pytanie 7**

**Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyrażenia zgody na cesję wierzytelności w postaci wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację Umowy na bank lub instytucję finansową która będzie finansowała realizację umowy przez Wykonawcę (cesja jako zabezpieczenie kredytu)?**

**Odpowiedź:**

W § 19 projektu umowy, Zamawiający wskazał, że wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego. Z powyższego zapisu wynika, iż istnieje możliwość wyrażenia zgody na cesję wierzytelności. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

**Pytanie 8**

**Zgodnie z zapisem SST D-M-00.00.00 pkt 1.5.4 „Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco”, natomiast zgodnie z projektem umowy §7 ust. 1 pkt 2 do obowiązków**

Zamawiającego należy „przekazanie Wykonawcy zatwierzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu”. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy załączony do kompletu dokumentacji . Ponadto Zamawiający wystąpił o przedłużenie terminu ważności projektu.

**Pytanie 9**

Zgodnie z zapisem SST D-M-00.00.00 pkt 5 „Roboty wykonywać w trybie 3 zmianowym (3x8 godz.)”. Prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu jako nie mającego zastosowania na przedmiotowym kontrakcie. To do przyszłego Wykonawcy będzie należało takie zorganizowanie czasu pracy i harmonogramu robót, aby realizacja zadania zakończyła się w terminie umownym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość pracy w trybie trzyzmianowym.

**Pytanie 10**

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji będzie po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z pozwoleniem na budowę nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

**Pytanie 11**

Prosimy o udostępnienie prawomocnej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. Warunki zawarte w tej decyzji mogą mieć istotny wpływ na zakres i sposób realizacji przedmiotowego zadania, a tym samym istotny wpływ na cenę i czas realizacji zamówienia, zatem ich znajomość jest istotna pod kątem przygotowania rzetelnej oferty przez Wykonawców i zachowania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż załączona w Projekcie Budowlanym Decyzja jest prawomocna.

**Pytanie 12**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w ramach budżetu ZZDW w Koszalinie. Odpowiednie środki są zabezpieczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 13**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza dysponowanie nieruchomością na cele budowlane objęte dokumentacją.

**Pytanie 14**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

**Pytanie 15**

Prosimy o podanie numerów ewidencyjnych działek, które Zamawiający przekaże Wykonawcy jako teren budowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje numery ewidencyjne działek, które przekaże Wykonawcy jako teren budowy tj.: 78/5 obręb Świemino; 433 Obręb Lulewice.

**Pytanie 16**

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dysponuje niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia.

**Pytanie 17**

W SST dotyczącej wykonania warstwy wiążącej z asfaltu twardo lanego pojawiają się sprzeczne zapisy dotyczące jej grubości. Prosimy o jednoznaczne określenie jaka ma być grubość warstwy wiążącej na obiekcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na obiekcie grubość warstwy wiążącej z asfaltu twardo lanego wynosić ma 40 mm.


**Pytanie 18**

W dokumentacji projektowej znajdują się sprzeczne informacje dotyczące parametrów barier ochronnych. Na planie sytuacyjnym i przekroju poprzecznym określono parametry H2/W3/B, natomiast na rysunku ogólnym i w opisie technicznym zdefiniowano parametry L2/W3/B, które jednocześnie wskazują na bariery typu „linowego”. Prosimy o jednoznaczne określenie parametrów barier ochronnych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje jednoznaczne określenie parametrów barier ochronnych tj.: H2/W3/B dotyczy barieroporęczy na obiekcie mostowym, natomiast L2/W3/B dotyczy barier ochronnych na dojazdach do obiektu.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Z-ca Dyrektora  
d/s Budowy  
  
mgr inż. Marek Pysz