



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/76-1/8-4/2016

Koszalin, dnia 2016-04-27

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: „Budowy obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 w km 21+974”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o uściślenie wymagań, jakimi mają odpowiadać zaprojektowane ustroje rurowe z blachy falistej – poz.6 tabeli elementów rozliczeniowych dla robót mostowych. W Specyfikacji Technicznej założono montaż konstrukcji z blachy falistej o gr. 5,0 mm natomiast w Projekcie Budowlanym jest mowa o grubości blachy 5,5 mm. Proszę również o dokładne określenie wymiarów, rodzaju koszy gabionowych, a także grubości drutu służącego do ich wykonania wraz ze wskazaniem wymaganego systemu antykorozyjnego – poz.39 TER dla robót drogowych. Proszę także o wskazanie poprawnej nazwy jednostki w poz.9 TER roboty drogowe: „Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych” (zamiast jednostki „km” prawdopodobnie powinna się znajdować jednostka „m”).

Odpowiedź nr 1:

Konstrukcję ustroju rurowego zaprojektowano z blachy falistej o grubości 5,5 mm, jak podano w poz.6 tabeli elementów rozliczeniowych dla robót mostowych oraz na str. 6 Opisu technicznego. W specyfikacji technicznej nr M-23.25.11 str. 87 podano grubość blachy 5,0 mm, a powinno być 5,5 mm.

Zaprojektowano wbudowanie dwóch rodzajów koszy gabionowych (gabionów skrzynkowo-modułowych), o wymiarach 100x50 cm i 50x50 cm zgodnie z rys.nr 3 i ST M-10.01.01a „Ściany oporowe z koszy gabionowych”. Kosze wykonane z siatki zgrzewanej z drutu o średnicy 4 mm o oczkach kwadratowych 75x75 mm. Drut siatek zabezpieczony antykorozyjnie, cynkiem w ilości 230 g/m² lub stopem cynku i aluminium (bezinalem, galfanem) + powłoką PVC.

W TER poz. 9 roboty drogowe podano nazwę jednostki „km”, a powinno być „m”. ilość jednostek nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber