



# Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: [zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl)

---

**Dane do faktur: Nabywca:**

Województwo Zachodniopomorskie  
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin  
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

**Płatnik/adres do korespondencji:**

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Koszalinie  
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

---

ZZDW-6.381.63.1.2019.8.3.5

Koszalin, dnia 24.04.2019 r.

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa DW 168 odc. Zegrze Pomorskie - Rosnowo**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

### Pytanie nr 1

Dotyczy Działu V pkt 2 oraz pkt 13 formularza ofertowego:

- a) Prosimy o wyjaśnienie czy wykonawca jest zobligowany do podania w formularzu ofertowym nazw podwykonawców (nie będących podmiotami na zasobach których powołuje się wykonawca), jeśli na etapie składania oferty nazwy podwykonawców nie są jeszcze znane
- b) Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się wykonawca, który nie poda nazw podwykonawców?

Zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą, wykonawca nie jest zobligowany do podania firm podwykonawców już na etapie składania oferty, a brak podania w ofercie nazw podwykonawców (nawet jeżeli zamawiający tego wymagał) nie jest zagrożone sankcją w postaci odrzucenia oferty (tak między innymi KIO 192/17, KIO 234/17, KIO 1925/17, czy KIO 2230/17).

Podobne stanowisko zajmuje również Urząd Zamówień publicznych w opinii prawnej w sprawie obowiązku wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie wykonawcy (Informator UZP nr 4/2017), gdzie UZP wskazuje, iż „Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nie określa zasad wypełnienia powyższego żądania [tj. wskazania nazw podwykonawców] ani nie wskazuje granicy czasowej, w której przedmiotowy wymóg musi zostać przez wykonawcę zrealizowany.” Co więcej „Przepis art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wskazuje również, iż identyfikacja podwykonawcy (ujawnienie nazwy podwykonawcy przez wykonawcę zamówienia) może nastąpić zasadniczo na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, niepodanie przez wykonawców informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj. nazw firm podwykonawców wraz ze składaną ofertą nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym w szczególności odrzuceniem takich ofert”.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę żądania w zakresie podania przez Wykonawcę w ofercie firm podwykonawców, o ile nazwy firm podwykonawców są już znane.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert Wykonawca nie jest zobowiązany do podania nazw firm podwykonawców (nie będących podmiotami na zasobach których powołuje się wykonawca). Zgodnie z art. 36b.ust. 1a – ustawy, Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, **jeżeli są już mu znane**.

W tej sytuacji nałożony na Wykonawcę obowiązek ma charakter informacyjny i nie stanowi obligatoryjnej części oferty, a tym samym nie może się wiązać ze skutkiem odrzucenia oferty. Powyższe stanowisko jest zgodne z utrwaloną linią orzecznictwa KIO.

### Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

### Odpowiedź:

Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma obowiązku podania wartości szacunkowej zamówienia na roboty będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 3**

**Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż plan zamówień publicznych jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego, ścieżka dostępu:

<http://www.zzdw.koszalin.pl/html/home> => MENU => Komunikaty => [Plan Zamówień Publicznych na 2019 r](#)

lub [http://www.zzdw.koszalin.pl/html/Plan\\_Zamowie%C5%84\\_Publicznych\\_na\\_2019\\_r/i/3389092](http://www.zzdw.koszalin.pl/html/Plan_Zamowie%C5%84_Publicznych_na_2019_r/i/3389092)

**Pytanie nr 4**

**Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

**Pytanie nr 5**

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

**Pytanie nr 6**

**Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż jedynym materiałem „rozbiórkowym”, który należy przewieźć na składowisko Obwodu Drogowego w Bobolicach, będzie destrukcja pochodzący z frezowania nawierzchni (poz. 2 WPR).

**Pytanie nr 7**

**Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji, Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż fakultatywne są zapisy zawarte w SST dotyczące wykonania odcinka próbnego, w związku z powyższym decyzję o potrzebie wykonania odcinka próbnego podejmie Inspektor Nadzoru, zgodnie z zapisami SST.

**Pytanie nr 8**

**Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powierzchni oraz lokalizacji wykonania odcinka próbnego.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż ewentualne wykonanie odcinka próbnego nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi w SST.

**Pytanie nr 9**

**Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy odcinki próbne mogą być wykonane w obrębie przebudowywanego placu oraz pozostawione jako elementy docelowe.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że odcinki mogą być wykonane w obrębie realizowanych robót i mogą być pozostawione jako elementy docelowe pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru sposobu wykonania warstwy pod względem zgodności z technologią robót i jakością wykonania.

**Pytanie nr 10**

**Z uwagi na brak zamieszczenia w dokumentacji przetargowej schematu układu sieci istniejących pod projektowaną nawierzchnią, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.).**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na przebudowywanym odcinku nie występują urządzenia uzbrojenia technicznego (włazy, studzienki itp.).

**Pytanie nr 11**

**Jeśli w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu obrazującego rozmieszczenie poszczególnych sieci.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na przebudowywanym odcinku nie występują urządzenia uzbrojenia technicznego (włazy, studzienki itp.).

**Pytanie nr 12**

**Jeśli w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, Wykonawca wnosi o informację, czy należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż na przebudowywanym odcinku nie występują urządzenia uzbrojenia technicznego (włazy, studzienki itp.).

**Pytanie nr 13**

**Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający na etapie przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy niezbędne uzgodnienia.

**Pytanie nr 14**

**Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do jego obowiązków należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy wycenić w pozycji nr 1 WPR.

**Pytanie nr 15**

**Zwracamy się z prośbą o określenie klasy wytrzymałości gruntu stabilizowanego cementem (przedmiar, poz. 11).**

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż klasa wytrzymałości podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem.

**Pytanie nr 16**

**Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa kategorii C50/30 (Podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie dla KR3 gr. 25 – przedmiar, poz. 12)?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa kategorii C50/30 do wykonania podbudowy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie dla KR3 gr. 25 cm.

**Pytanie nr 17**

**Czy stosownie do Art. 30 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w miejscach, gdzie w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów/produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów/produktów.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy wymagane)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż każda zamieszczona przez Zamawiającego zmiana jest częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy, a Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania oferty.

**Pytanie nr 19**

Dotyczy D-04.07.01a. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 5.5, tab. 11 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC22P, KR 3-7 na 3,0-8,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SST D-04.07.01a.

**Pytanie nr 20**

Dotyczy D-05.03.05b. W SST występuje niespójność w pkt 2.3 przywołano właściwości kruszywa grubego na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 5-7, natomiast projektowane mieszanki zgodnie z dokumentacją techniczną mają mieć właściwości kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o zmianę w SST właściwości kruszywa grubego w pkt 2.3 lub wyrażenie zgody na zastosowanie kruszywa grubego na warstwę wiążącą spełniające wymagania kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z obowiązującym dokumentem technicznym WT-1 2014.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SST D-05.03.05b.

**Pytanie nr 21**

Dotyczy D-05.03.05b. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 5.5 tab. 11 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16W, KR 3-4 na 3,0-8,0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II „Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SST D-05.03.05b.

**Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**ds. Utrzymania**  
*[Podpis]*  
**mgr inż. Waldemar Wejnerowski**